

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Управление охраны общественного здоровья Медеуского района города Алматы Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ А.06.Х.КZ81VBS00127977

Дата: 10.12.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО Ар-Абат "Землиализный центр"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.11.2018 14:58:07 № KZ36RBP00146787**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ар-Абат", г. Алматы, Медеуский район, ул. Түлебаева, 38/61**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Деятельность в области здравоохранения, медицинская, г. Алматы, ул. Джандарбекова, 238/91, директор Белгожанова Б.К., тел. 87013361333

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокол микробиологического исследования воды №П-09-4187 от 28.11.2018г, протокол измерений освещенности №П-06-2904 от 27.11.2018г, протокол измерений метеорологических факторов №П-06-2905 от 29.11.2018г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №П-01-3211, №П-01-3210 от 28.11.2018г выданные филиалом РГП на ПХВ НЦЭ по г. Алматы.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Действующий медицинский центр гемодиализа (не более 25 посещений в смену) размещен на первом этаже 5-ти этажного нежилого здания по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Тулбаева, 38/61. Общая площадь центра составляет 450 кв.м. Отдельная входная группа организована. В центре оказывают стационарозамещающую и амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению. Для консультативного приема взрослого населения имеются следующие медицинские кабинеты: нефролога, терапевта, ангиохирурга, анестезиолога-реаниматолога - 18.60 кв.м, гемодиализный зал №1 палата дневного стационара на 8 коек -113.30 кв.м, гемодиализный зал №2 палата дневного стационара на 2 койки-28.00 кв.м, для пациентов программного гемодиализа, являющихся носителями или пациентами с хроническими формами инфекционного заболевания, а также для лиц с положительными результатами обследования на маркеры парентеральных вирусных гепатитов, предусмотрена отдельная палата дневного стационара и оборудование на 2 койки- 28.10 кв.м, помещения водоподготовки, хранения готовых диализных концентратов размещены изолировано друг от друга, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Имеется необходимый набор служебных и бытовых помещений: зона ожидания, для амбулаторных пациентов предусмотрены помещения отдыха, переодевания и хранения личных вещей, отдельные мужские и женские гардеробные - 19.80 кв.м, 16.60 кв.м с индивидуальными шкафчиками из расчета 1.5 кв.м. на одно место для переодевания, комната для приема пищи-33.30 кв.м, комната для персонала-12.60 кв.м, раздевалка для персонала-6.90 кв.м, душевая и санитарные узлы для персонала и посетителей, всего по центру 3 сан.узла, кабинет сестры хозяйки-11.90 кв.м, помещение для хранения медицинских отходов-6.00 кв.м, склад для хранения расходных материалов 15.00 кв.м., кладовая для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств-9.20 кв.м. При диализе используются готовые растворы, препараты. Оснащение кабинетов типовое для данного вида деятельности. Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным назначением из материалов, допускающих проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств (напольное покрытие – кафель, стены и потолки – моющаяся вододисперсионная краска, масляная краска, в местах установки раковин- кафельными плитками). Здание подключено к городским сетям горячего и холодного водоснабжения, канализации и отопления. В процедурных, манипуляционных помещениях установлены раковины с установкой локтевых кранов со смесителями, с подводкой горячей и холодной воды. В диализных залах предусмотрена бесперебойная подача очищенной воды. Освещение естественное и искусственное, представлено лампами накаливания в защитном исполнении. Вентиляция естественная через окна, установлены кондиционеры, в помещениях водоподготовки, хранения готовых диализных концентратов - приточно-вытяжная. В процедурном кабинете предусмотрена установка кондиционера с бактерицидными фильтрами. По штату будет работать 3 врача, 7 медицинских сестер, 4 санитарки медицинский осмотр пройден в медицинских центрах «Каусар», «Жасыбай», «Мерей». Личные медицинские книжки с допуском к работе хранятся на рабочих местах. Для временного хранения медицинских отходов выделено помещение, приобретены мягкие пакеты для класса «А», имеющие черную окраску и для класса «Б» желтую окраску. Условия для соблюдения персоналом личной гигиены, хранения личной и санитарной одежды предусмотрены. Персонал обеспечен комплектами сменной рабочей одежды, средствами индивидуальной защиты, отдельными шкафами для хранения специальной и личной одежды. В работе используется одноразовый и многоразовый инструментарий. Перед проведением диализа проверяются срок годности изделий однократного применения (диализатор, колонка, контейнер для крови, магистрали). Исключено использование изделий однократного применения с поврежденной потребительской тарой, нарушающей их стерильность. Подключение сосудов больного к магистралям аппарата производится в асептических условиях. При проведении каждой процедуры диализа для предупреждения контаминации зоны пункции используются стерильные клеенки, пеленки. Место пункции на весь период процедуры закрывается стерильным сухим марлевым тампоном. Матрац на кровати в диализных палатах защищены от попадания в него крови, других биологических жидкостей водостойчивым покрытием, клеенкой. После каждой процедуры диализа на кровати производится смена постельного белья. Дезинфицирующими средствами укомплектованы, инструкции по применению имеются. Влажная уборка помещений проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь промаркирован с указанием помещений и видов уборочных работ, используется по назначению и дезинфицируется после применения. Мыло-моющими, чистящими средствами, уборочным инвентарем обеспечены, хранение упорядочено. Все медицинские манипуляции, связанные с нарушением целостности кожных и слизистых покровов, проводятся в перчатках одноразового использования. Стирка специальной одежды, постельных принадлежностей осуществляется централизованно, оборудована прачечная. Организация мероприятий по осуществлению производственного контроля, а также дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объекте организуются и проводятся на систематической основе. Представлены договор на утилизацию медицинских отходов с ТОО «Эгида» № 18/126 от 04.04.2018г., на дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия с ТОО «Эгида» №111/19 от 07.01.2018г., договор на стерилизацию ИМН от 05.05.2018г., договор на проведение производственного контроля с Национальным центром экспертизы по г.Алматы.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №П-09-4187 от 28.11.2018г, протокол измерений освещенности №П-06-2904 от 27.11.2018г, протокол измерений метеорологических факторов №П-06-2905 от 29.11.2018г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №П-01-3211, №П-01-3210 от 28.11.2018г выданные филиалом РГП на ПХВ НЦЭ по г. Алматы

±

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО Ар-Абат "Гемодиализный центр
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан за №357 от 31.05.2017г., санитарных правил «Правила проведения обязательных медицинских осмотров», утвержденных приказом и .о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан за №239 от 06.06.2016г, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

В ходе эксплуатации соблюдать требования действующих законодательных, нормативно-правовых актов.
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Управление охраны общественного здоровья Медеуского района города Алматы Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Алпысбайұлы Касымхан

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



